А К Т
о приемке (вводе) системы экстренного оповещения об угрозе теракта, иных ЧС в эксплуатацию

г. Санкт-Петербург «____»_____2025 г.

Комиссия, назначенная приказом ИП Селиванов А.С. от «___»_____2025 г. № ____, в составе:

Председатель комиссии:
Селиванов Александр Семёнович, индивидуальный предприниматель
Индивидуальный предприниматель (правообладатель объекта – хостел «Кристофер»)

Члены комиссии:
1. Иванов Иван Иванович,
Управляющий хостелом «Кристофер» (ИП Селиванов А.С.)

2. Петров Петр Петрович,
Администратор хостела «Кристофер» (ИП Селиванов А.С.)

3. Рогов Александр Александрович,
Эксперт, кандидат технических наук (по договору № 2 от 14.01.2025)

провела проверку выполненных работ и установила:

1. К приемке предъявлены технические средства системы экстренного оповещения об угрозе теракта, иных ЧС (далее – система экстренного оповещения, СЭО), смонтированные на объекте – хостел «Кристофер» (ИП Селиванов А.С.), расположенном по адресу: 199003, г. Санкт-Петербург, 12-я Линия В.О., д. 11, литера Б (далее – Объект), в соответствии с планом расположения оборудования (СЭО.2/447-2025) и требованиями к антитеррористической защищенности гостиниц и иных средств размещения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14.04.2017 № 447:

№ п/п	Наименование оборудования	Ед. изм	Кол-во
1.	Трансляционный микшер-усилитель с MP3-Bluetooth-FM PASystem LEV-150S	шт	1
2.	Настольный конденсаторный микрофон RM-01	шт	1
3.	Настенный трансляционный громкоговоритель PASystem ROX-3W	шт	5
4.	Настенный трансляционный громкоговоритель PASystem ROX-10	шт	3
5.	Звуковая колонна PASystem PILLAR-20	шт	3
6.	Источник бесперебойного питания ExeGate SineTower SZ-600	шт	1
7.	Аккумуляторная батарея ExeGate GP12650 65 Ач (под болт)	шт	1

2. Монтажные и пуско-наладочные работы выполнены собственными силами ИП Гулиев Р.С. в период с «____»_____2025 г.по «____»_____2025 г.

3. В процессе комплексного опробования СЭО дефекты и недоделки не обнаружены. СЭО выполняет все возложенные на нее функции. Все предъявляемые к СЭО требования соблюдены.

Заключение комиссии:

Технические средства системы экстренного оповещения, прошедшие комплексную проверку со стороны Комиссии, включая пусконаладочные работы, считать принятыми в эксплуатацию с «____»_____2025 г.

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии: _____ Селиванов А.С.
(подпись) (ф.и.о.)

Члены комиссии:

_____ И.И. Иванов
(подпись) (ф.и.о.)

_____ П.П. Петров
(подпись) (ф.и.о.)

_____ А.А. Рогов
(подпись) (ф.и.о.)